

# 50kW未満の太陽光発電設備認定申請に係る配線図

設置者氏名

## 申請設備に係る配線図

メーカー名：長州産業株式会社  
販売元：長州産業株式会社

ハイブリッドパワーコンディショナ  
型番：PCT-55RH1A  
PCT-55RH1AS  
PCT-99RH1A  
PCT-99RH1AS

蓄電池

型番：CB-LKT70A  
1台 → 7.04kWh  
2台 → 14.08kWh

電源切替 BOX

型番：FPCD-DS63M  
DB60N01A  
DB60N41A  
DB60N61A

※逆潮流の押し上げ効果なし  
CTにて検出し、逆潮流時には蓄電池からの電源は供給しないように制御

