2014 年 10 月

お取引先 各位

長州産業株式会社
エネルギー機器本部

太陽光発電システム保証内容および保証期間変更のお知らせ

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の太陽光発電システムに格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて掲題の件ですが、このたびの太陽電池モジュール発売に伴いまして、保証内容及び期間を一部変更いたしましたので下記の通りご案内させていただきます。　敬具

記

1. 対象となる太陽電池モジュール型式

□CS-284C41　□CS-246B41/42/43/44　□CS-226C41S　□CS-113C41S/L/R　□CS-N244SJ03
□CS-PM260M01　□CS-MM260　□CS-265S1C-A3

2. 適用期日

電力受給開始日が 2014 年 10 月 14 日以降の物件

3. 保証書発行申請

10ｋW 未満（PC 容量）・・・弊社ＨＰ上の保証書発行システムより申請。（変更無し）
10ｋW 以上（PC 容量）・・・別紙①～⑤参照。（保証内容変更に伴う雛形変更。**写真添付が必要になります。**）

4. 保証内容・保証期間

太陽電池モジュール	□CS-284C41　□CS-246B41/42/43/44 □CS-226C41S　・CS-113C41S/L/R □CS-N244SJ03

品名	保証区分	保証期間 施工実施者 施工認定店		保証期間 施工実施者 施工認定店以外	
太陽電池モジュール	出力保証	20年		20年	
接続箱	製品保証	SCS BCS PVC	※① 15年	SCS BCS PVC	1年
パワコン	製品保証	PCS屋内用 SSI屋内用 PCS屋外用 SSI屋外用 KP44M-J4 KP55M-J4 ※②	※① 15年 ※① ※⑤ 10年	PCS屋内用 SSI屋内用 PCS屋外用 SSI屋外用 KP44M-J4 KP55M-J4 ※②	1年
延長ケーブル	製品保証	CCS PVC	※① 15年	CCS PVC	1年
表示装置	製品保証	CMCS RC KP	2年 1年	CMCS RC KP	2年 1年
取付架台	製品保証	※③ 標準架台	※① 15年	標準架台	1年
	施工保証（雨漏り含む）	※③ ※④ 標準架台	※① 10年	—	

太陽電池モジュール（公共・産業用）	□CS-PM260M01 □CS-MM260 □CS-265S1C-A3

品名	保証区分	保証期間 施工実施者 施工認定店		保証期間 施工実施者 施工認定店以外	
太陽電池モジュール	出力保証	20年		20年	
接続箱	製品保証	—		—	
パワコン	製品保証	※② KP44M-J4 KP55M-J4	※① 10年	※② KP44M-J4 KP55M-J4	1年
延長ケーブル	製品保証	CCS その他 （長州産業 販売分）	1年	CCS その他 （長州産業 販売分）	1年
表示装置	製品保証	KP	1年	KP	1年
取付架台	製品保証	—		—	
	施工保証（雨漏り含む）	—		—	

※①　低圧連系が条件になります。高圧連系の場合は 1 年間の保証となります。
※②　戸建住宅には使用できません。
※③　標準架台：瓦アンカー方式・スレートアンカー方式・支持金具方式・支持瓦方式・金属折板屋根用架台方式・陸屋根架台方式（長州製に限る）
※④　金属折板屋根用架台方式・陸屋根架台方式は除く。
※⑤　CS-N244SJ03 の物件で保証書発行申請日が 10 月 31 日迄のものに関しては、15 年間の保証となります。

・上記に該当しない長州産業が販売した商品は各メーカーの保証期間が適用されます。
・詳しい内容は保証規定をご確認ください。

別紙①

発行：2014.10

記入日	西暦　　年　　月　　日

長州産業太陽光発電システム保証登録申込書　（10kW以上専用）

■ **本申込書・施工チェックシート・測定値記入シート・レイアウト図・設置写真シートを同封の上、ご郵送ください。**

・ レイアウト図は設置枚数・ストリング・方位を記入してください。

※　保証内容に関しては保証規定をご参照ください。

電力受給開始日	西暦　　年　　月　　日	連系方式	□ 低圧連系　□ 高圧連系

太陽電池モジュール	品番		枚	延長ケーブル（両端コネクタ付ケーブル含む）	品番		セット
	品番		枚		品番		セット
	品番		枚		品番		セット
	品番		枚		品番		セット
	品番		枚		品番		セット
	品番		枚		品番		セット

接続箱	品番		台	取付架台	工法名	標準架台	□ 瓦アンカー方式
	品番		台				□ スレートアンカー方式
	品番		台				□ 支持金具方式
	品番		台				□ 支持瓦方式
	品番		台				□ 金属折板屋根用架台方式
	品番		台				□ 陸屋根架台方式（CSKシリーズ）
	品番		台			その他	□ 長州産業準備品
	品番		台				□ 現地調達品

パワーコンディショナ	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	
	品番		製造番号	

お客様	お名前	様				
	〒					
	住　所					
	電　話		FAX			

販売者	お名前	様				
	〒					
	住　所					
	電　話		FAX		Eメールアドレス	

記入者	社名					
	氏名		電　話		FAX	

屋根側工事者	社名	施工認定店		[認定店コード:　　]	[責任者ID番号　　]
		施工認定店以外			
	住　所				
	電　話		FAX		Eメールアドレス

電気工事者	社名	施工認定店		[認定店コード:　　]	[責任者ID番号　　]
		施工認定店以外			
	住　所				
	電　話		FAX		Eメールアドレス

長州産業処理覧	書類受理日付	担　当	書類チェック日付	担　当	書類再チェック依頼日付	担　当
	西暦　　月　　日		西暦　　月　　日		西暦　　月　　日	
	申請内容入力日付	担　当	申請内容再入力依頼日付	担　当	保証書発送日付	担　当
	西暦　　月　　日		西暦　　月　　日		西暦　　月　　日	

別紙②

発行：2014.10

記入日	西暦		年		月		日

施工チェックシート　（10kW以上専用）

お客様		
お名前	（フルネーム）	
住所	〒	
電話番号		
電力受給開始日		

販売者／工事店		
販売者		
記入者氏名		
屋根側工事者 施工認定店の場合は認定店コードとID番号を記入	店名	
	認定店コード	
	責任者氏名	
	ID番号	
電気工事者 施工認定店の場合は認定店コードとID番号を記入	店名	
	認定店コード	
	責任者氏名	
	ID番号	

設置機器				
太陽電池モジュール	品番			枚
	品番			枚
	品番			枚
	品番			枚
	品番			枚
	品番			枚
接続箱	品番			台
	品番			台
	品番			台
	品番			台
	品番			台

パワーコンディショナ	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
	品番		製造番号		
延長ケーブル	品番				セット
	品番				セット
	品番				セット
	品番				セット
	品番				セット
	品番				セット
	品番				セット
	品番				セット
	品番				セット
取付架台	工法名	標準架台		瓦アンカー方式	
				スレートアンカー方式	
				支持金具方式	
				支持瓦方式	
				金属折板屋根用架台方式	
				陸屋根架台方式（CSKシリーズ）	
		その他		長州産業準備品	
				現地調達品	

屋根側工事		
設置可能な屋根材か？	屋根材に割れ、ずれ等はないか？	コネクタの差込みは十分か？
建物は想定される荷重に耐える構造か？	雨漏り、腐食の形跡はないか？	保護管、ケーブルの固定は適切か？
屋根勾配は範囲内か？	支持部取付け位置に間違いはないか？	太陽電池モジュールを方位をまたいだ接続していないか？
設置可能範囲を超えた設置を行っていないか？	防水処理は適切か？	太陽電池モジュールが影の影響を受けていないか？
積雪高さは適用範囲内か？	架台、太陽電池モジュールの固定は確実か？	※野地材と屋根材の間に隙間、断熱材、バックアップ材は無いか？
海水が直接かかる場所に設置していないか？	高さ調整に問題はないか？	※適切な補強を行ったか？（補強が必要な野地材の場合）
施工要領書、仕様書、工事説明書通りの工事を行なったか？		
上記項目を充たした施工、確認を行ったか？　□ 合格		※部は標準架台を用いた場合

電気工事		
パワーコンディショナ、接続箱の設置場所は適切か？	部材（ブレーカー、ケーブル等）の選定は適切か？	整定値は電力会社の指定通りか？
パワーコンディショナ、接続箱の固定は確実か？	各ストリングの開放電圧は適切か？	接地工事は適切か？
各機器の端子台のねじの固定は確実か	各ストリングの絶縁抵抗値は適切か？	各機器の試運転に問題はないか？
入線部の防水、パテ埋め処理は十分か？	直流幹線および交流幹線の絶縁抵抗値は適切か？	電圧抑制、温度抑制機能が発生していないか？
施工要領書、仕様書、工事説明書通りの工事を行なったか？		各種モニター、リモコンの表示、通信状況に問題はないか？
上記項目を充たした施工、確認を行ったか？　□ 合格		

長州産業処理覧	確認日				担当
	西暦	年	月	日	

別紙③

発行：2014.10

記入日	西暦		年		月		日

測定値記入シート （10kW以上専用）

お客様名		販売者		記入者	

パワーコンディショナ ①	品　番					
	製造番号					
接続箱 ①	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ②	品　番					
	製造番号					
接続箱 ②	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ③	品　番					
	製造番号					
接続箱 ③	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ④	品　番					
	製造番号					
接続箱 4	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ⑤	品　番					
	製造番号					
接続箱 ⑥	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ 6	品　番					
	製造番号					
接続箱 6	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ⑦	品　番					
	製造番号					
接続箱 ⑦	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ⑧	品　番					
	製造番号					
接続箱 ⑧	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ⑨	品　番					
	製造番号					
接続箱 ⑨	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ⑩	品　番					
	製造番号					
接続箱 ⑩	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ⑪	品　番					
	製造番号					
接続箱 ⑪	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

パワーコンディショナ ⑫	品　番					
	製造番号					
接続箱 ⑫	品　番					
開放電圧	回路①		V	絶縁抵抗		MΩ
	回路②		V			MΩ
	回路③		V			MΩ
	回路④		V			MΩ
	回路⑤		V			MΩ
	回路⑥		V			MΩ
	回路⑦		V			MΩ

長州産業処理覧	確認日							確認者印
	西暦		年		月		日	

別紙④

発行：2014.10

記入日	西暦		年		月		日

設置写真シート①　（10kW以上専用）

お客様名		販売者		記入者	

撮影要領

全景	南面	西面	東面
設置した建物の全景を撮影 （出来るだけ太陽電池が見えるもの）	太陽電池の枚数が出来るだけわかるように撮影	太陽電池の枚数が出来るだけわかるように撮影	太陽電池の枚数が出来るだけわかるように撮影

接続箱	接続箱全景	パワーコンディショナ	パワーコンディショナ全景
複数台の接続箱の内、1台の蓋を開けて1m以内で撮影	複数台の接続箱を同時に撮影 （離隔距離がわかるもの）	複数台のパワーコンディショナの内、1台の蓋を開けて1m以内で撮影	複数台のパワーコンディショナを同時に撮影 （離隔距離がわかるもの）
			

支持部①（瓦アンカー方式）	支持部②（瓦アンカー方式）	支持部①（スレートアンカー方式）	支持部②（スレートアンカー方式）
瓦を戻す前の状態を撮影	瓦を戻し、防水処理をした状態を撮影	下穴を開け、コーキングを注入した状態を撮影	支持部を取付け、防水処理をした状態を撮影
			

支持部①（支持金具方式）	支持部②（支持金具方式）	支持部①（支持瓦方式）	支持部②（支持瓦方式）
支持部を取付け、瓦を戻す前の状態を撮影	瓦を戻した状態を撮影	補強板を取付けた状態を撮影	支持部を取付け、瓦を戻した状態を撮影
			

支持部①（金属折板屋根用架台方式）	支持部②（金属折板屋根用架台方式）	支持部①（陸屋根架台方式）	支持部②（陸屋根架台方式）
架台固定部を撮影（屋根材が判別できること）	架台全景を撮影	基礎部を撮影	架台全景を撮影
			

写真貼付欄

全景	南面

別紙⑤

記入日	西暦		年		月		日

設置写真シート②　（10kW以上専用）

お客様名		販売者		記入者	

写 真 貼 付 欄

西面	東面
接続箱	接続箱全景
パワーコンディショナ	パワーコンディショナ全景
支持部①	支持部②

長 州 産 業 処 理 覧	確認日							確認者印
	西暦		年		月		日	